

**Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИК"

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Расчет	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергообъектами организациями (гарантирующими поставщиками) энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	2543,00	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергообъектами организациями (гарантирующими поставщиками) энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	2543,00	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	2543,00	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ($\Pi_{\text{сaiдi}}$), час	10,49	сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3)
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ($\Pi_{\text{сaiп}}$), шт.	3,49	сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3)

Генеральный директор

Должность

Подпись

Окунев В.М.

Ф.И.О.

Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год

ООО "Энергетик"
наименование электросетевой организации

Наименование показателя	Фактические значения показателей за отчетный период	Плановые значения показателей на долгосрочный				
		2015	2016	2017	2018	2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0,00131	0,0079	0,0077	0,0076	0,0075	0,0074
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1	1,025	1,0096	0,9945	0,9796	0,9649
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)	0,93847	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975